

# CATP 230V

COFFRET ALARME TROP-PLEIN  
AVEC REPORT ALARME

CE



# CATP 230V

## Coffret alarme trop-plein avec report alarme

### Données techniques

#### Construction

Coffret alarme trop-plein (*visuelle et sonore*), permettant de signaler un problème de fonctionnement de votre pompe de relevage. En cas de panne de votre pompe, le niveau continue de monter et le flotteur alarme donne l'information au coffret qui signale le défaut et vous permet d'intervenir.

#### Caracteristiques techniques

- Alimentation secteur 1,5 m de câble + fiche mâle.
- Indice de protection **IP30**.
- Ne pas installer à l'extérieur.
- Contact sec pour report alarme (*gyrophare, sirène...*).

#### Composition

- Coffret plastique **IP30**.
- Interrupteur marche/arrêt (*0/1*).
- Voyant rouge.
- Buzzer (*avec bouton de test*).
- Bornier de raccordement.
- Livré sans flotteur de niveau à raccorder sur le report de défaut du coffret de gestion (*V2R, A2R ...*).
- Livré avec flotteur (*voir options AL230*).

### Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x l	Poids kg
CATP 230V	110 x 110 x 55	0.3

### Options



#### GYROPHARE ROUGE 230 VOLTS

Livré avec équerre de fixation



#### ALARME 230 VOLTS

Comprenant 1 coffret alarme trop-plein 230 volts **CATP 230V**  
+ 1 flotteur à bille **FBS 2**, 10, 20 ou 30 m de câble  
+ 1 contre-poids **CP2**  
+ 2 colliers de fixation.

Référence	Longueur flotteur m	Poids kg
AL230 V2	2	0.64
AL230 V10	10	1.5
AL230 V20	20	2.6
AL230 V30	30	3.7



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON  
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : [info@calpeda.fr](mailto:info@calpeda.fr) - [www.calpeda.fr](http://www.calpeda.fr)

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

