

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

**Coordonnées du demandeur /
Contact details of the ACS owner :**

MOLECOR TECHNOLOGÍA S.L.
Ctra. M-206
Torrejón-Loeches Km 3,1
28890 Loeches (Madrid)
SPAIN

**Nom(s) commercial(aux) du produit fini /
Commercial name(s) of the finished product :**

Bioriented PVC (PVC-BO) pipe TOM®

Type de produit fini / Type of finished product :

tube / pipe

joint / seal, gasket, o-ring...

revêtement / coating

produit de jointoyage /
sealing product

raccord et manchon / fittings

composant d'accessoires /
accessories components

autre / other :

Nature du matériau / Type of material :

polychlorure de vinyl PVC

polybutylène PB

éthylène-propylène EPDM

PVC surchloré PVC-C

polyamide PA

butadiène-acrylonitrile NBR

polyéthylène PE

polytétrafluoroéthylène PTFE

autre / other :

polyéthylène réticulé PEX

acrylonitrile-butadiène-styrène ABS

polypropylène PP

à base de résine époxydique / epoxy resin

Commentaires / Comments :

Couleur du matériau / Material color : Bleu / Blue

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 15 MAT NY 041

Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives /
Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /

Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 60 cm²/L

Date des essais / Tests date : du 30 mars au 23 avril 2015 / from March 30 to April 23, 2015

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.

Comments : The migration test carried out according to the standards XP P 41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Julie Marco

Chef de Service / Department Manager

Signature :



A la date du / Date of issue : 28 avril 2015

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 28 avril 2020

Commentaires / Comments :